

Ortsrat Mehrum

Nutzung eines gemeindeeigenen Grabens in der Gemarkung Mehrum durch die TenneT

Die TenneT als Stromnetzbetreiber errichtet in der Gemarkung Mehrum nördlich des Kraftwerkes ein neues 380-kV-Umspannwerk. Ferner wird das bereits bestehende 220-kV-Umspannwerk erweitert.


Die TenneT hat bei der Gemeinde Hohenhameln beantragt, das Oberflächenwasser des bestehenden Umspannwerks über den gemeindeeigenen Graben zum Regenrückhaltebecken auf dem Grundstück des Kraftwerks Mehrum abzuführen.

Für diesen Zweck müsste der vorhandene gemeindeeigene Graben entlang des Wirtschaftsweges auf einer Länge von 130 m aufgeweitet werden (siehe Unterlage 1 und 2).

Die Gestattung sowie Rechte und Pflichten sind vorab vertraglich zu regeln. Das Recht zur Nutzung des Grabens sollte zugunsten der TenneT durch eine Grunddienstbarkeit gesichert werden.

Kosten und Gebühren sowie Gestattungsentgelte würde die TenneT tragen.

Der Ortsrat Mehrum wird um Zustimmung gebeten.



1. Allgemeines

1.1. Veranlassung

Die TenneT TSO GmbH plant die Erweiterung der 220 kV-Bestandsanlage UW Mehrum (220-kV-Schaltanlage) sowie den Neubau der 380 kV-Anlage UW Mehrum_Nord am Standort Mehrum, Triftstraße, Hohenhameln.

Das anfallende Niederschlagswasser der Anlagenerweiterung wird über Drainagen und Sammler gefasst und zunächst in einen neu herzustellenden Graben (Grabenneubau) auf Gelände der TenneT TSO GmbH eingeleitet. Der Grabenneubau wird dann im weiteren Verlauf an einen Bestandsgraben der Gemeinde Hohenhameln anschließen, siehe Abbildung 1.




Abbildung 1: Entwässerungskonzept mit Grabenneubau und Grabenaufweitung