



# Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Hohenhameln



Der Gemeindebrandmeister

Gemeinde  
18. April 2024  
Hohenhameln

H.-W. Beimes, Marktstr. 27, 31249 Hohenhameln

Rat und Verwaltung  
Gemeinde Hohenhameln

17. April 2024

Stellungnahme zum Antrag der Feuerwehr Mehrum.

Sehr geehrte Damen und Herren

Die aufgeführten Punkte in Bezug auf Mängel und Problemstellungen im Gerätehaus Mehrum entsprechen den Tatsachen. Wie schon bei der Begehung im Sommer 2023 aufgezeigt, ist dies nun eine Zusammenfassung in schriftlicher Form.

Wie in fast allen Gerätehäusern der Gemeinde besteht erheblicher Sanierungsbedarf oder ist ein Neubau erforderlich.

Daher auch der Antrag den neuen Feuerwehrbedarfsplan durch ein Ingenieurbüro durchführen zu lassen. Dabei werden alle Komponenten geprüft und bewertet, schonungslos.

Im Fall der Stützpunktfeuerwehr Mehrum ist aber Handlungsbedarf vorhanden.

Keine Sozialräume und auch kein Schulungsraum, diese ehemalige Fahrzeughalle kann so nicht bezeichnet werden. Dieser Raum hat weder genügend Lichteinfall durch Fenster, noch kann man den Raum ordentlich Lüften. Dazu ist das Lichtband in 3 Metern Höhe nicht geeignet.

Ein besonderer Mangel in den Gerätehäusern außer Harber, Soßmar und Stedum- Bekum ist die Tatsache das die Ausrüstung vieler Kameraden ständig durch die Abgase der Fahrzeuge kontaminiert werden, da es keine oder nur selbstgebaute Abgasabsauganlagen gibt, die unzureichend sind.

Der Handlungsbedarf ist groß, der Zeitplan für eine Änderung der Missstände wird eine besondere Herausforderung werden.

Da solche Maßnahmen Zeit benötigen denke ich, Brandschutzbedarfsplan erstellen lassen und dann Handeln.

H.-W. Beimes