	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	**Einrichtung**	**Träger**	**Leitung**	**Betreuungszeit**	**Krippe**	**KiGa**	
3	AWO Kita Farbenzauber	AWO	Daniela Gier	07-16 Uhr	X	X	
4							
5	**Ort**	Bitte in der Kita ausfüllen					
6	Mehrum						
7							
8	**Ausstattung**	**Ja / Nein**	**Vorhanden seit**	**Anzahl**	**In Planung**	**Abgelehnt**	**Bemerkungen**
9	Baukonstruktion Holzbau ohne Speichermasse	ja	2018				
10	Baukontruktion Massivbau mit Speichermasse	nein					
11	Sonnenschutzverglasung	nein					
12	Räume zur Südseite			5			1 Raum mit Südausrichtung hat auch Ostseite - Gruppe Krippe Essen, Leitung, Differenzierung, Gruppe Kita, zus. West
13	Räume zur Ostseite			2			1 Raum oben enthalten (Gruppe Krippe) Schlafraum
14	Aufheizen der Räume außerhalb Betriebs	ja					
15	Außenjalousie	teilweise					außer Rettungswegtüren
16	Markise / Sonnensegel am Gebäude						Markise nur vor Küche, Markise für Krippe und Kita war letztes Jahr in Investition. Sonnensegel vor Schafraum zur Verschattung Rettungswegtür
17	Dachüberstand vor den Fenstern der Gruppenräume	ja					Südseite
18	Begrünung Dach möglich	nein					
19	Beschattung durch Bäume						Südseite / Ostseite keine Bäume Westseite wird teilweise verschattet
20	Schlafraum groß genug	Ja		1			
21	Schlafraum Temperatur	29,3°C					
22	Mensa zur Essenseinnahme	29,9°C					
23	Essen im Gruppenraum				30,4°C	28,6°C	Die Kita Gruppe ist von der Kinderzahl zum Essen
24	Klimaanlage vorhanden	nein					schon extra geteilt
25	Wartungsvertrag für Klimaanlage vorhanden	nein					
26	Alternativen Raumkühlung z. Lüftungsanlage	nein					
27	Ruhezeit in der Mittagshitze				Ja		
28	Alternativen Temperaturregulierung? z. B. Wasserspiel, nasse Handtücher, Ventilator etc.						Wasserspiel nur draußen möglich da Badezimmer zu klein, Ventilatoen auch nur bedingt einsetzbar
29	Außengelände / Spielplatz verschattet						nur gering / Sonnensegel über Sandkasten/ Markise vor Küche
30	Sonstiges						Vor den Fluchttüren keine Jalousien, nur einfache Plissees / Fur Tür Westseite weder Jalousie noch Plissee!
31	Welche Räume müssen temparaturreduziert werden?						Schlafraum + Gruppenraum Krippe, Küche/Mensa, Kita Gruppenraum, Büro
32							